

Legislación en materia de aguas de consumo humano

- Directiva 98/83/CE



- Real decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
- Orden SCO 1591/2005 (SINAC)-BOE 2/06/2005

Competencias y Responsabilidades

- Estatal.-Legislación básica
- Comunidades Autónomas.-Cumplimiento
- Ayuntamientos.-Abastecimiento agua apta para **consumo**. (Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local y Ley 5/1997,de 22 de julio de Administración Local de Galicia, artº 81)
- Controles que garanticen la idoneidad del agua en el grifo del consumidor (R.D. 140, artº4).
- Administración sanitaria (DXSP):
Vigilancia sanitaria de las actuaciones de los ayuntamientos y/o empresas gestoras.



Vigilancia sanitaria

- 1.-Clasificación de los abastecimientos
- a) Prioridad alta: + de 5000 usuarios e incumplimientos en el ultimo año
- + de 2000 usuarios sin registros analiticos
- b)Prioridad media: menos de 5000 usuarios con incumplimientos en el ultimo año
- menos de 2000 usuarios sin registros
- c)Prioridad baja: No presentan incumplimientos en el ultimo año

1.-Determinacion de cloro libre residual

Abastecimientos con prioridad alta : Semanal

Con prioridad media: Quincenal

Con prioridad baja: Mensual

2.-Control analitico

Prioridad alta :6 analisis/año

Prioridad media: 3 Analisis/año

Proridad baja: 2 analisis/año

3.-Clasificación del agua de consumo

Teniendo en cuenta los resultados analíticos se clasifican como:

- Apta para consumo
- Apta para consumo con no conformidad de algún parámetro del Anexo C)del R.D. 140
- Apta para consumo con excepción de algún parámetro del anexo B) del R.D. 140
- No apta para consumo

Inspeccion de los abastecimientos


- **Prioridad alta: Anual**
- **Prioridad media: Cada 2 años**
- **Prioridad baja. Cada 3 años**
- **La inspeccion comprende:**
 - **Captacion→Tratamiento→Almacenamiento→Distribucion**
 - **Auditoria del autocontrol analitico de cada abastecimiento**

Situación actual de los abastecimientos de la provincia de Pontevedra

- Teniendo en cuenta los resultados del programa de vigilancia de la DXSP y los datos del SINAC a fecha de hoy nos encontramos en la siguiente situación:

Abastecimientos municipales

Provincia de Pontevedra



■ Concellos.-62

■ Abastecimientos
municipales.-60

■ Total traidadas.-95

Con empresa gestora.46

■ Poblacion abastecida:

765.604 habitantes

(80% de la poblacion)

Principales deficiencias

- Captaciones y depósitos sin señalizar
- Captaciones y depósitos sin protección
- Deficiencias estructurales en depósitos
- Redes de distribución en mal estado
- Irregularidades en la desinfección

Incumplimientos de los parámetros analíticos(2010)

- Total incumplimientos .-492
- Ph.-326 (*)
- Aluminio.- 4(tratamiento)
- Turbidez.-3
- Color.-36
- Cloro libre residual.-123